



ГУП г. Москвы
«МОСКОВСКИЙ
МЕТРОПОЛИТЕН»

Генеральному директору
ООО «Взлет-МСК»

М.В. Черепанову

**ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА**

129110, Россия, Москва,
Проспект Мира, д. 41, стр. 2
Тел. 688-0604, факс 688-0605,
E-mail: compems@mosmetro.ru
ОКПО 03324364
ИНН КНН 7702038150/770202012

01.10.14г № М-Л-06/721

на № _____ от _____

Уважаемый Максим Валерьевич!

Выражаем Вам благодарность за предоставление на тестовую эксплуатацию Электромагнитного расходомера «Взлет Профи 222 МИ, Ду200/Реверс» в составе Измерительно-вычислительного комплекса ИВК-ТЭР на ОВУ станции метрополитена «Дубровка».

За время тестовой эксплуатации с 9 июля 2014г. по 19 сентября 2014г. расходомера «Взлет Профи 222 МИ» перерывов и сбоев в работе не зафиксировано, прибор устойчив к вибрационным нагрузкам и отвечает техническим условиям ГУП «Московский метрополитен».

Сотрудниками компании «Взлет-МСК» была разработана удобная к восприятию отчетная форма.

Применение данного приборного учета позволило получить реальную картину по водоотведению сточных вод на объекте метрополитена.

Главный инженер
Электромеханической службы

А.А. Каратеев