

Ведомость учета параметров потребления тепла теплосистема 1

за период с 01.03.2021 по 23.03.2021

Потребитель: МДОУ Детский сад № 81 (Гл. корпус)

Тип прибора: МКТС СБ-04

Адрес: Ленинградский пр-т, д.113а

Номер прибора: 2478

Договор: 1055

Нормативные потери: 0,000800 Гкал/ч

Договорные нагрузки: Gот=2,710 т/ч; Gгвс=0,232 т/ч;



Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Давление		Теплота (Гкал) Qo	Время раб. (ч)
	t1, °C	t2, °C	ΔT	M1, т	M2, т	Mг, т	P1	P2		
01.03.21	75,93	46,65	29,28	71,20	71,14	1,38	6,2	4,1	2,088	24,00
02.03.21	70,36	43,79	26,57	68,13	67,00	2,43	6,2	4,1	1,853	24,00
03.03.21	70,44	43,46	26,98	67,95	66,83	2,33	6,2	4,1	1,874	24,00
04.03.21	70,36	43,50	26,86	67,80	66,75	2,31	6,2	4,1	1,859	24,00
05.03.21	76,56	45,75	30,81	68,63	67,58	2,22	6,2	4,1	2,156	24,00
06.03.21	85,58	49,68	35,90	66,72	68,78	0,00	6,2	4,1	2,312	24,00
07.03.21	87,42	51,17	36,25	68,20	70,42	0,00	6,2	4,1	2,382	24,00
08.03.21	87,84	51,20	36,64	66,88	69,13	0,00	6,2	4,1	2,357	24,00
09.03.21	93,76	53,29	40,47	69,05	68,67	1,81	6,2	4,1	2,818	24,00
10.03.21	100,45	56,44	44,01	70,52	70,41	1,81	6,2	4,1	3,118	24,00
11.03.21	100,89	57,55	43,34	72,80	72,95	1,45	6,2	4,1	3,156	24,00
12.03.21	93,27	54,46	38,81	70,95	70,72	1,67	6,2	4,1	2,771	24,00
13.03.21	80,53	48,37	32,16	66,89	68,69	0,00	6,2	4,1	2,081	24,00
14.03.21	75,84	46,21	29,63	66,13	67,98	0,00	6,2	4,1	1,892	24,00
15.03.21	66,76	41,72	25,04	65,48	63,77	2,25	6,2	4,1	1,699	23,98
16.03.21	65,49	40,89	24,60	65,61	62,73	2,91	6,2	4,1	1,709	24,00
17.03.21	67,16	41,84	25,32	66,73	63,78	3,02	6,2	4,1	1,791	24,00
18.03.21	70,24	42,83	27,41	64,77	61,59	3,22	6,2	4,1	1,886	24,00
19.03.21	69,63	41,93	27,70	61,20	58,16	3,11	6,2	4,1	1,799	24,00
20.03.21	73,25	42,89	30,36	57,05	57,13	0,09	6,2	4,1	1,731	24,00
21.03.21	74,27	44,52	29,75	63,64	63,59	0,11	6,2	4,1	1,896	24,00
22.03.21	73,02	44,87	28,15	68,81	65,97	2,88	6,2	4,1	2,044	24,00
23.03.21	70,55	43,40	27,15	67,17	64,16	3,04	6,2	4,1	1,931	24,00
Итого	78,24	46,80	31,44	1542,30	1527,92	38,05	6,2	4,1	49,204	551,98

Интеграторы	28.02.21	23.03.21
Q, Гкал	4821,29	4870,50
M1, т	166964,13	168506,43
M2, т	158533,03	160060,95
Траб_Q, ч	83986,46	84538,44

Отчетный период, ч: 552,00

Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0,02 (0,002 Гкал) (0,002 т)

Нормативные потери за Траб: 0,4416 Гкал

Итого с учетом нормативных т/п и пересчетом за авар.ситуаций: 49,647 Гкал; 38,054 т; 38,918 м3

Представитель обслуживающей организации:

Представитель теплоснабжающей организации:

Золотова М.В