

Ведомость учета параметров потребления тепловой энергии и теплоносителя по теплосистеме 1



за период с 09.03.2023 00 по 09.03.2023 23

Потребитель: ГБУЗ ЯО "ЯОПБ" (Физиотерапевтический корпус) Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: ул.Загородный сад, д.6

Номер прибора: 43204

Договор: 324

Нормативные потери: 0,006000 Гкал/ч

Договорные нагрузки: Gот=0,625 т/ч; Gгвс=0,0166 т/ч;

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Теплота (Гкал) Q	Время раб. (ч)
	t1, °C	t2, °C	ΔT, °C	M1, т	M2, т	ΔM, т		
09.03.23 00	74,36	47,85	26,51	0,680	0,660	0,020	0,019	1,00
09.03.23 01	74,17	47,97	26,20	0,680	0,670	0,010	0,018	1,00
09.03.23 02	74,64	48,06	26,58	0,680	0,680	0,000	0,018	1,00
09.03.23 03	75,15	48,33	26,82	0,690	0,670	0,020	0,019	1,00
09.03.23 04	75,30	48,47	26,83	0,680	0,680	0,000	0,018	1,00
09.03.23 05	75,47	48,51	26,96	0,680	0,670	0,010	0,019	1,00
09.03.23 06	75,03	48,28	26,75	0,660	0,650	0,010	0,018	1,00
09.03.23 07	74,47	47,73	26,74	0,690	0,650	0,040	0,020	1,00
09.03.23 08	74,87	47,97	26,90	0,680	0,660	0,020	0,019	1,00
09.03.23 09	75,34	48,28	27,06	0,670	0,650	0,020	0,019	1,00
09.03.23 10	75,59	47,21	28,38	0,640	0,590	0,050	0,020	1,00
09.03.23 11	75,16	47,08	28,08	0,640	0,590	0,050	0,020	1,00
09.03.23 12	72,60	46,67	25,93	0,620	0,590	0,030	0,017	1,00
09.03.23 13	73,90	45,94	27,96	0,630	0,580	0,050	0,019	1,00
09.03.23 14	73,77	45,87	27,90	0,590	0,570	0,020	0,017	1,00
09.03.23 15	73,94	45,77	28,17	0,600	0,580	0,020	0,018	1,00
09.03.23 16	74,70	47,25	27,45	0,690	0,670	0,020	0,020	1,00
09.03.23 17	75,09	48,23	26,86	0,680	0,680	0,000	0,018	1,00
09.03.23 18	76,23	48,65	27,58	0,690	0,680	0,010	0,019	1,00
09.03.23 19	77,20	49,12	28,08	0,690	0,670	0,020	0,020	1,00
09.03.23 20	76,51	49,28	27,23	0,680	0,670	0,010	0,019	1,00
09.03.23 21	75,84	48,74	27,10	0,670	0,670	0,000	0,018	1,00
09.03.23 22	75,68	48,56	27,12	0,680	0,660	0,020	0,019	1,00
09.03.23 23	75,74	48,50	27,24	0,670	0,660	0,010	0,019	1,00
Итого	75,03	47,85	27,18	15,960	15,500	0,460	0,450	24,00

Показания счетчиков:

Интеграторы	08.03.23 23	09.03.23 23
M1, т		
M2, т		
Q, Гкал		
Траб, ч		

Отчетный период, ч: 24,00

Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0,00 (0,000 Гкал) (0,000 т)

Нормативные потери за Траб: 0,1440 Гкал

Итого с учетом нормативных т/п и пересчетом за авар.ситуаций: 0,450 Гкал; 0,460 т; 0,470 м3

Представитель обслуживающей организации:

Представитель теплоснабжающей организации:

Шашурова И.Н