

Номер абонента:

Вычислитель: №

Адрес: Адмирала Нахимова, 16, Адмирала
Нахимова, 16

Дата допуска в экспл.: 25.08.2016

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот. =

Договорные расходы, т/час: Gот. =

Договорные расходы, т/сут: Gот. =

СО под (1): ДУ:

Гнаим:

Гнаиб:

Тип расходомера:

СО обр (2): ДУ:

Гнаим:

Гнаиб:

Тип расходомера:

Отчетная ведомость тепловодопотребления в системе СО

за май 2016 г.

Дата	Количество тепловой энергии Q, ГКал	Система отопления							txв,	Т нар., ч
		Расход M, т			Температура t, °C		Давление P,			
		M под.	M обр.	dM	t под.	t обр.	P под.	P обр.		
01.05.2016	2,153	62,92	61,82	1,11	69,62	35,44				24,00
02.05.2016	2,184	62,29	61,30	0,99	69,92	34,88				24,00
03.05.2016	2,247	62,58	61,63	0,94	69,70	33,83				24,00
04.05.2016	1,609	47,01	46,04	0,97	68,87	34,77				24,00
05.05.2016	0,598	14,51	13,26	1,25	64,45	23,01				24,00
06.05.2016	0,639	14,47	13,25	1,22	64,31	19,75				24,00
07.05.2016	0,584	14,75	13,59	1,15	62,81	23,19				24,00
08.05.2016	0,633	15,87	14,83	1,04	61,50	21,33				24,00
09.05.2016	0,654	16,02	15,10	0,92	60,96	19,85				24,00
10.05.2016	0,586	16,04	15,06	0,99	61,14	24,68				24,00
11.05.2016	0,603	16,02	15,08	0,94	61,91	24,34				24,00
12.05.2016	0,631	15,88	14,75	1,13	63,18	23,32				24,00
13.05.2016	0,574	15,82	14,66	1,16	60,46	24,10				24,00
14.05.2016	0,584	15,92	14,99	0,93	60,48	23,58				24,00
15.05.2016	0,648	17,26	16,35	0,92	61,55	23,80				24,00
16.05.2016	0,596	15,42	14,59	0,84	60,81	22,04				24,00
17.05.2016	0,616	15,53	14,59	0,95	61,37	21,54				24,00
18.05.2016	0,568	15,59	14,66	0,93	60,57	24,02				24,00
19.05.2016	0,609	17,16	16,30	0,86	59,81	24,24				24,00
20.05.2016	0,636	14,97	13,84	1,13	61,15	18,19				24,00
21.05.2016	0,534	13,99	12,93	1,07	60,83	22,69				24,00
22.05.2016	0,566	14,51	13,39	1,12	60,94	21,51				24,00
23.05.2016	0,576	14,68	13,61	1,07	61,32	22,08				24,00
24.05.2016	0,563	13,62	12,24	1,39	61,71	19,95				24,00
25.05.2016	0,566	13,93	12,61	1,32	61,23	20,30				24,00
26.05.2016	0,542	13,76	12,43	1,34	61,66	22,18				24,00
27.05.2016	0,572	13,90	12,51	1,39	62,16	20,45				24,00
28.05.2016	0,569	14,08	12,79	1,30	61,80	21,22				24,00
Среднее:	0,801	21,38	20,29	1,08	62,72	23,94				24,00
Итого:	22,437	598,50	568,17	30,34						672,00

Разность показаний на трубопроводах СО абонента dM=Мпод.-Мобр., т:	30,34	dT=Тпод.-Тобр., °C:	38,78
--	-------	---------------------	-------

Время работы СО, час:	Тнар.	TGmin	TGmax	Tdt	Тош
672,00					
Количество потребленного тепла СО, ГКал:	Qнар.	QGmin	QGmax	Qdt	Qош
22,437					

Показания интеграторов	На 30.04.16 23:59	На 28.05.16 23:00	За период
Масса в подающем трубопроводе СО, т			598,50
Масса в обратном трубопроводе СО, т			568,17
Количество тепловой энергии СО, ГКал			22,437
Время наработки, Тнар., час			672,00

Подписи потребителя:
Подписи поставщика: