

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 01.03.2016 по 31.03.2016

Потребитель:

Подключен к абоненту:

Тип прибора: ТСРВ-025

Наименьший расход теплоносителя Gmin:

Адрес:

Номер прибора: 1301288

Наибольший расход теплоносителя Gmax:

| Дата | Температура (°C) | | | Масса (т) | | | Давление (МПа) | | Объем (м3) | | | Теплота (Гкал) Q | Время раб.(ч) | Ошибки |
|----------|------------------|-------|------|-----------|-----------|-------|----------------|-----|------------|-----------|---------|---------------------|------------------|---------------------|
| | T1 | T2 | ΔT | M1 | M2 | ΔM | P1 | P2 | V1 | V2 | ΔV | | | |
| 01.03.16 | 44,34 | 41,39 | 2,95 | 11327,783 | 11327,048 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 11481,443 | 11351,574 | 129,870 | 43,385 | 8,37 | -----X----X--X-- |
| 02.03.16 | 48,81 | 43,98 | 4,83 | 125,916 | 125,523 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 127,836 | 126,402 | 1,434 | 0,449 | 15,22 | -----X----X--X--X-- |
| 03.03.16 | 50,41 | 46,84 | 3,57 | 262,185 | 261,748 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 266,786 | 263,840 | 2,946 | 0,855 | 15,70 | -----X----X--X-- |
| 04.03.16 | 43,96 | 41,22 | 2,74 | 137,493 | 136,585 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 139,002 | 137,532 | 1,469 | 0,182 | 7,28 | -----X----X--X-- |
| 05.03.16 | 43,76 | 40,87 | 2,89 | 137,927 | 137,068 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 139,449 | 137,977 | 1,472 | 0,199 | 7,98 | -----X----X--X-- |
| 06.03.16 | 42,88 | 40,22 | 2,66 | 144,506 | 142,996 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 146,172 | 143,775 | 2,397 | 0,170 | 7,50 | -----X----X--X-- |
| 07.03.16 | 46,82 | 43,82 | 3,00 | 144,510 | 143,240 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 146,511 | 144,149 | 2,362 | 0,256 | 10,18 | -----X----X--X-- |
| 08.03.16 | 39,16 | 37,26 | 1,90 | 145,221 | 143,250 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 146,422 | 144,138 | 2,284 | 0,051 | 2,27 | -----X----X--X-- |
| 09.03.16 | 37,64 | 35,63 | 2,01 | 145,318 | 143,509 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 146,394 | 144,344 | 2,050 | 0,029 | 1,47 | -----X----X--X-- |
| 10.03.16 | 42,38 | 39,81 | 2,57 | 144,969 | 143,274 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 146,560 | 144,081 | 2,479 | 0,147 | 6,35 | -----X----X--X-- |
| 11.03.16 | 43,46 | 40,78 | 2,68 | 144,868 | 143,681 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 146,528 | 144,550 | 1,978 | 0,188 | 8,07 | -----X----X--X-- |
| 12.03.16 | 40,40 | 38,24 | 2,16 | 145,006 | 143,674 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 146,307 | 144,585 | 1,722 | 0,082 | 3,65 | -----X----X--X-- |
| 13.03.16 | 39,66 | 37,33 | 2,33 | 144,720 | 143,517 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 146,035 | 144,309 | 1,726 | 0,130 | 5,87 | -----X----X--X-- |
| 14.03.16 | 46,14 | 43,01 | 3,13 | 144,290 | 143,547 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 146,158 | 144,483 | 1,674 | 0,275 | 12,13 | -----X----X--X-- |
| 15.03.16 | 49,71 | 45,98 | 3,73 | 143,947 | 143,608 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 146,136 | 144,632 | 1,504 | 0,436 | 17,48 | -----X----X--X-- |
| 16.03.16 | 44,58 | 41,84 | 2,74 | 144,224 | 143,410 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 145,881 | 144,396 | 1,485 | 0,208 | 9,17 | -----X----X--X-- |
| 17.03.16 | 39,36 | 37,04 | 2,32 | 144,504 | 143,442 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 145,743 | 144,273 | 1,471 | 0,104 | 4,95 | -----X----X--X-- |
| 18.03.16 | 43,07 | 40,12 | 2,95 | 144,197 | 143,472 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 145,792 | 144,330 | 1,462 | 0,241 | 10,50 | -----X----X--X-- |
| 19.03.16 | 51,13 | 47,30 | 3,83 | 143,655 | 143,310 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 145,943 | 144,406 | 1,536 | 0,450 | 17,47 | -----X----X--X-- |
| 20.03.16 | 38,82 | 36,72 | 2,10 | 144,512 | 143,359 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 145,681 | 144,224 | 1,457 | 0,077 | 3,32 | -----X----X--X-- |
| 21.03.16 | 38,95 | 36,38 | 2,57 | 144,476 | 143,570 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 145,759 | 144,308 | 1,451 | 0,167 | 7,23 | -----X----X--X-- |
| 22.03.16 | 43,65 | 40,51 | 3,14 | 144,245 | 143,612 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 145,924 | 144,452 | 1,471 | 0,292 | 12,08 | -----X----X--X-- |
| 23.03.16 | 45,57 | 42,47 | 3,10 | 144,141 | 143,555 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 145,954 | 144,483 | 1,471 | 0,303 | 12,98 | -----X----X--X-- |
| 24.03.16 | 43,10 | 40,39 | 2,71 | 144,330 | 143,462 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 145,871 | 144,403 | 1,467 | 0,194 | 8,00 | -----X----X--X-- |
| 25.03.16 | 39,37 | 37,09 | 2,28 | 144,553 | 143,496 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 145,780 | 144,343 | 1,437 | 0,097 | 4,55 | -----X----X--X-- |
| 26.03.16 | 43,60 | 40,65 | 2,95 | 144,252 | 143,535 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 145,886 | 144,428 | 1,458 | 0,254 | 10,63 | -----X----X--X-- |
| 27.03.16 | 42,32 | 39,70 | 2,62 | 144,357 | 143,525 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 145,868 | 144,408 | 1,460 | 0,202 | 8,75 | -----X----X--X-- |
| 28.03.16 | 37,49 | 35,51 | 1,98 | 144,634 | 143,479 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 145,719 | 144,290 | 1,429 | 0,062 | 2,95 | -----X----X--X-- |
| 29.03.16 | 37,33 | 35,34 | 1,99 | 144,733 | 143,497 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 145,759 | 144,345 | 1,414 | 0,023 | 1,17 | -----X----X--X-- |
| 30.03.16 | 40,94 | 38,35 | 2,59 | 144,470 | 143,588 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 145,868 | 144,430 | 1,438 | 0,168 | 7,55 | -----X----X--X-- |
| 31.03.16 | 45,56 | 37,03 | 8,53 | 100,642 | 100,045 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 101,676 | 100,667 | 1,008 | 0,132 | 12,40 | -----X----X--X-- |
| Итого | 43,04 | 40,09 | 2,95 | 15704,584 | 15674,625 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 15906,834 | 15726,556 | 180,278 | 49,811 | 263,22 | |

Показания счетчиков

| Дата и время | M1, т | M2, т | V1, м3 | V2, м3 | Q, Гкал | Время раб., ч |
|--------------|------------|------------|----------------|----------------|---------|---------------|
| 31.03.16 | 131957,248 | 131833,802 | 134097,0368271 | 132568,5567894 | 473,540 | 2113,22 |
| 29.02.16 | 116252,664 | 116159,177 | 118190,20 | 116842,00 | 423,728 | 1850,00 |
| | | | | | | |

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: