

Ведомость учета параметров потребления тепла и горячей воды

за период с 08.09.2015 по 25.09.2015

Потребитель: ЦДКиТ

Подключен к абоненту:

Тип прибора: ТСРВ-033(034)

Наименьший расход теплоносителя Gmin:

Адрес: ул. Кирова 14

Номер прибора: 1111973

Наибольший расход теплоносителя Gmax:

Дата	Теплоснабжение							ГВС
	T1, °C	T2, °C	M1, т	M2, т	ΔM, т	ΔQ, Гкал	Нараб., ч	M, т
08.09.15	72,73	43,29	19,304	19,023	0,281	1,312	26,01	0,483
09.09.15	69,01	43,61	47,868	48,086	-0,218	3,068	24,00	0,183
10.09.15	67,50	42,63	47,118	47,193	-0,075	2,949	24,00	0,299
11.09.15	67,64	46,54	69,193	69,136	0,057	4,340	24,00	0,442
12.09.15	68,03	54,18	164,063	164,221	-0,158	10,356	24,00	0,070
13.09.15	68,63	56,11	191,739	191,702	0,037	12,218	24,00	0,117
14.09.15	68,11	54,19	153,991	154,012	-0,021	9,732	24,00	0,233
15.09.15	67,80	52,87	132,475	132,609	-0,134	8,332	24,00	0,256
16.09.15	68,11	51,21	105,006	105,290	-0,284	6,637	24,00	0,304
17.09.15	68,38	54,71	147,227	147,584	-0,357	9,345	24,00	0,193
18.09.15	69,15	57,95	190,161	190,466	-0,305	12,216	24,00	0,158
19.09.15	68,59	57,70	187,088	187,455	-0,367	11,914	24,00	0,048
20.09.15	67,84	57,03	185,427	185,818	-0,391	11,669	24,00	0,006
21.09.15	68,32	57,10	184,680	184,819	-0,139	11,711	24,00	0,255
22.09.15	68,47	56,39	164,582	164,659	-0,077	10,461	24,00	0,335
23.09.15	68,20	54,81	117,680	117,858	-0,178	7,448	24,00	0,262
24.09.15	68,20	54,57	107,022	107,296	-0,274	6,774	24,00	0,226
25.09.15	67,99	56,40	173,704	173,683	0,021	10,957	24,00	0,317
Итого	68,48	52,85	2388,328	2390,910	-2,582	151,438	434,01	4,187

Показания счетчиков:

Теплоснабжение					ГВС		
Дата съема	M1, т	M2, т	ΔM, т	ΔQ, Гкал	M3, м3	V4, м3	ΔV, м3
25.09.15	3155,439	2502,460		207,781	660,173		
07.09.15	767,111	111,550		56,344	655,986		
	-	-		-		-	

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

label14

|

|