

Ведомость учета параметров потребления тепловой энергии и теплоносителя по теплосистеме 1

за период с 20.02.2019 по 19.03.2019

Потребитель:

Тип прибора: ТСРВ-026М

Наименьший расход теплоносителя Gmin:

Адрес:

Номер прибора: 1415195

Наибольший расход теплоносителя Gmax:

Договор:

| Дата | Qтс, Гкал | Мтс, т | Qгв, Гкал | М1, т | М2, т | М3, т | М4, т | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | V4, м3 | P1, МПа | P2, МПа | P3, МПа | P4, МПа | t1, °C | t2, °C | t3, °C | t4, °C | События |
|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------|
| 20.02.19 | 3,870 | 0,961 | 0,000 | 103,020 | 102,059 | 0,000 | 0,000 | 106,584 | 103,323 | 0,000 | 0,000 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 88,33 | 50,90 | 0,00 | 0,00 | - |
| 21.02.19 | 3,758 | 0,948 | 0,000 | 104,005 | 103,057 | 0,000 | 0,000 | 107,515 | 104,347 | 0,000 | 0,000 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 87,25 | 51,18 | 0,00 | 0,00 | - |
| 22.02.19 | 3,448 | 0,894 | 0,000 | 98,500 | 97,607 | 0,000 | 0,000 | 101,613 | 98,739 | 0,000 | 0,000 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 84,18 | 49,23 | 0,00 | 0,00 | - |
| 23.02.19 | 3,581 | 0,894 | 0,000 | 99,569 | 98,675 | 0,000 | 0,000 | 102,768 | 99,811 | 0,000 | 0,000 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 84,94 | 49,07 | 0,00 | 0,00 | - |
| 24.02.19 | 4,043 | 0,967 | 0,000 | 106,541 | 105,574 | 0,000 | 0,000 | 110,265 | 106,889 | 0,000 | 0,000 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 88,91 | 51,13 | 0,00 | 0,00 | - |
| 25.02.19 | 3,813 | 0,859 | 0,000 | 95,774 | 94,916 | 0,000 | 0,000 | 99,279 | 96,119 | 0,000 | 0,000 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 91,23 | 51,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| 26.02.19 | 3,872 | 0,898 | 0,000 | 100,847 | 99,949 | 0,000 | 0,000 | 104,453 | 101,228 | 0,000 | 0,000 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 90,07 | 51,78 | 0,00 | 0,00 | - |
| 27.02.19 | 3,603 | 0,815 | 0,000 | 91,249 | 90,434 | 0,000 | 0,000 | 94,492 | 91,532 | 0,000 | 0,000 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 89,79 | 50,36 | 0,00 | 0,00 | - |
| 28.02.19 | 3,619 | 0,915 | 0,000 | 96,532 | 95,617 | 0,000 | 0,000 | 99,801 | 96,762 | 0,000 | 0,000 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 87,42 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | - |
| 01.03.19 | 3,500 | 0,877 | 0,000 | 98,349 | 97,471 | 0,000 | 0,000 | 101,495 | 98,604 | 0,000 | 0,000 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 84,71 | 49,24 | 0,00 | 0,00 | - |
| 02.03.19 | 3,332 | 0,920 | 0,000 | 102,272 | 101,352 | 0,000 | 0,000 | 105,263 | 102,479 | 0,000 | 0,000 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 80,79 | 48,24 | 0,00 | 0,00 | - |
| 03.03.19 | 3,681 | 0,975 | 0,000 | 108,009 | 107,034 | 0,000 | 0,000 | 111,396 | 108,301 | 0,000 | 0,000 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 83,71 | 49,75 | 0,00 | 0,00 | - |
| 04.03.19 | 3,804 | 0,931 | 0,000 | 102,350 | 101,419 | 0,000 | 0,000 | 105,902 | 102,704 | 0,000 | 0,000 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 88,61 | 51,47 | 0,00 | 0,00 | - |
| 05.03.19 | 3,859 | 0,955 | 0,000 | 103,307 | 102,352 | 0,000 | 0,000 | 106,863 | 103,619 | 0,000 | 0,000 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 88,22 | 50,90 | 0,00 | 0,00 | - |
| 06.03.19 | 3,381 | 0,849 | 0,000 | 92,047 | 91,198 | 0,000 | 0,000 | 95,051 | 92,248 | 0,000 | 0,000 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 85,62 | 48,91 | 0,00 | 0,00 | - |
| 07.03.19 | 3,513 | 0,962 | 0,000 | 105,260 | 104,298 | 0,000 | 0,000 | 108,467 | 105,505 | 0,000 | 0,000 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 82,43 | 49,12 | 0,00 | 0,00 | - |
| 08.03.19 | 3,484 | 0,967 | 0,000 | 104,844 | 103,877 | 0,000 | 0,000 | 108,008 | 105,067 | 0,000 | 0,000 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 82,07 | 48,88 | 0,00 | 0,00 | - |
| 09.03.19 | 3,423 | 1,008 | 0,000 | 109,999 | 108,992 | 0,000 | 0,000 | 113,140 | 110,222 | 0,000 | 0,000 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 79,64 | 48,58 | 0,00 | 0,00 | - |
| 10.03.19 | 3,231 | 0,998 | 0,000 | 108,772 | 107,774 | 0,000 | 0,000 | 111,659 | 108,911 | 0,000 | 0,000 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 76,51 | 46,89 | 0,00 | 0,00 | - |
| 11.03.19 | 3,035 | 0,999 | 0,000 | 110,857 | 109,858 | 0,000 | 0,000 | 113,679 | 111,045 | 0,000 | 0,000 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 74,82 | 47,49 | 0,00 | 0,00 | - |
| 12.03.19 | 2,960 | 0,962 | 0,000 | 109,004 | 108,043 | 0,000 | 0,000 | 111,732 | 109,188 | 0,000 | 0,000 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 74,11 | 47,03 | 0,00 | 0,00 | - |
| 13.03.19 | 3,016 | 0,971 | 0,000 | 111,619 | 110,649 | 0,000 | 0,000 | 114,415 | 111,829 | 0,000 | 0,000 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 74,15 | 47,18 | 0,00 | 0,00 | - |
| 14.03.19 | 3,132 | 0,884 | 0,000 | 101,801 | 100,917 | 0,000 | 0,000 | 104,589 | 101,990 | 0,000 | 0,000 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 77,75 | 46,99 | 0,00 | 0,00 | - |
| 15.03.19 | 3,381 | 0,945 | 0,000 | 109,261 | 108,316 | 0,000 | 0,000 | 112,380 | 109,547 | 0,000 | 0,000 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 79,62 | 48,72 | 0,00 | 0,00 | - |
| 16.03.19 | 3,303 | 0,896 | 0,000 | 102,620 | 101,725 | 0,000 | 0,000 | 105,579 | 102,844 | 0,000 | 0,000 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 80,06 | 47,85 | 0,00 | 0,00 | - |
| 17.03.19 | 3,348 | 0,953 | 0,000 | 109,008 | 108,055 | 0,000 | 0,000 | 112,039 | 109,240 | 0,000 | 0,000 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 78,51 | 47,84 | 0,00 | 0,00 | - |
| 18.03.19 | 2,903 | 0,911 | 0,000 | 103,969 | 103,057 | 0,000 | 0,000 | 106,601 | 104,137 | 0,000 | 0,000 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 74,61 | 46,62 | 0,00 | 0,00 | - |
| 19.03.19 | 2,710 | 0,921 | 0,000 | 104,521 | 103,600 | 0,000 | 0,000 | 106,966 | 104,633 | 0,000 | 0,000 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 71,47 | 45,57 | 0,00 | 0,00 | - |
| Итого | 96,600 | 26,034 | 0,000 | 2893,907 | 2867,873 | 0,000 | 0,000 | 2981,994 | 2900,860 | 0,000 | 0,000 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 82,48 | 49,02 | 0,00 | 0,00 | |

| Интеграторы | На 19.02.19 | На 19.03.19 | За период | Интеграторы | На 19.02.19 | На 19.03.19 | За период | Интеграторы | На 19.02.19 | На 19.03.19 | За период |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Qтс, Гкал | 2206,795 | 2303,395 | 96,600 | М2, т | | | | V2, м3 | | | |
| Мтс, т | 596,187 | 622,221 | 26,034 | М3, т | | | | V3, м3 | | | |
| Qгв, Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | М4, т | | | | V4, м3 | | | |
| М1, т | | | | V1, м3 | | | | Тнар, ч | | | |

Ответственный за учет: _____

Представитель обслуживающей организации: _____