

Организация \_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_  
Адрес \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 089940  
Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 18.04.2024 по 25.04.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txb	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок
18.04.24	1.963	73.82	72.61	1.21	67.3	41.3	26.1	8.0	5.7	4.2	11.24	12.76	E
19.04.24	3.694	139.23	136.85	2.38	67.0	41.0	26.0	8.0	5.8	4.3	0.00	24.00	
20.04.24	3.550	136.58	135.39	1.19	66.0	40.3	25.7	8.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
21.04.24	3.752	140.37	139.24	1.12	67.7	41.2	26.5	8.0	5.6	4.1	0.00	24.00	
22.04.24	3.768	144.80	142.22	2.59	67.4	42.0	25.4	8.0	5.7	4.1	0.00	24.00	
23.04.24	3.677	143.95	141.38	2.57	67.2	42.2	24.9	8.0	5.7	4.1	0.00	24.00	
24.04.24	3.596	142.07	140.06	2.00	66.9	42.1	24.8	8.0	5.7	4.2	0.00	24.00	
25.04.24	3.648	145.68	143.36	2.32	67.0	42.5	24.5	8.0	5.7	4.1	0.00	24.00	
Итого	27.650	1066.49	1051.11	15.38	67.1	41.6	25.4	8.0	5.7	4.2	11.24	180.76	11.24

Показания интеграторов КМ-5					
Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
25.04.24	24:00	720.351	24164.10	23897.67	2648.02
18.04.24	00:00	692.702	23097.61	22846.56	2467.26
Итого		27.650	1066.49	1051.11	180.76

Отчетный период 192.00 час. Период норм.работы 180.76 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 11.238 час.  
Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.  
Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_