

Ведомость учета параметров потребления тепловой энергии и теплоносителя по теплосистеме 1

за период с 01.03.2023 по 31.03.2023

Потребитель: ГБУЗ ЯО "ЯОПБ" (Физиотерапевтический корпус) Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: ул.Загородный сад, д.6

Номер прибора: 43204

Договор: 324

Нормативные потери: 0,006000 Гкал/ч

Договорные нагрузки: Gот=0,625 т/ч; Gгвс=0,0166 т/ч;



Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Теплота (Гкал) Q	Время раб. (ч)
	t1, °C	t2, °C	ΔT, °C	M1, т	M2, т	ΔM, т		
01.03.23	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.23	-	-	-	-	-	-	-	-
03.03.23	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.23	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.23	-	-	-	-	-	-	-	-
06.03.23	-	-	-	-	-	-	-	-
07.03.23	69,71	45,75	23,96	8,870	8,590	0,280	16777,216	0,00
08.03.23	72,78	46,64	26,14	15,780	15,500	0,280	16777,216	0,00
09.03.23	75,06	47,89	27,17	15,960	15,500	0,460	16777,216	0,00
Итого	72,52	46,76	25,76	40,610	39,590	1,020	50331,64	0,00

Показания счетчиков:

Интеграторы	28.02.23	09.03.23
M1, т		
M2, т		
Q, Гкал		
Траб, ч		

Отчетный период, ч: 216,00

Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 72,00 (0,000 Гкал) (0,000 т)

Нормативные потери за Траб: 1,2960 Гкал

Итого с учетом нормативных т/п и пересчетом за авар.ситуаций: 0,000 Гкал; 0,000 т; 1,043 м3

Представитель обслуживающей организации:

Представитель теплоснабжающей организации:

Шашурова И.Н