

Отчет

о потреблении тепловой энергии и теплоносителя

за Май 2010 г.

Потребитель: ТСЖ "Парковый, 25Д"
 Адрес: 614097, Пермь, Парковый, 25 Д
 Договор: №8-8203 от 01.01.2008

Тип прибора: TCPB-023
 Номер прибора: 604121
 Теплосистема: 1

Температура холодной воды, °C: 5

Дата	n, ч	Подающий трубопровод				Обратный трубопровод				dt °C	dG, т	W3, Гкал
		W1, Гкал	t1, °C	m1, т	P1, МПа	W2, Гкал	t2, °C	m2, т	P2, МПа			
24.04.10	24.00	1.361	69.87	28.100	0.90	0.000	21.42	28.500	0.50	48.45	-0.400	1.364
25.04.10	23.94	1.285	69.84	26.100	0.90	0.000	20.52	26.400	0.50	49.32	-0.300	1.283
26.04.10	24.00	1.283	69.99	25.900	0.90	0.000	20.46	26.300	0.50	49.53	-0.400	1.283
27.04.10	24.00	2.761	72.90	68.100	0.90	0.000	32.43	68.600	0.50	40.47	-0.500	2.761
28.04.10	23.56	2.312	67.78	61.900	0.90	0.000	30.39	62.200	0.50	37.39	-0.300	2.312
29.04.10	24.00	2.594	66.55	70.400	0.90	0.000	29.75	71.100	0.50	36.80	-0.700	2.594
30.04.10	24.00	2.644	67.29	70.300	0.90	0.000	29.62	70.800	0.50	37.67	-0.500	2.646
01.05.10	24.00	2.752	69.53	69.200	0.90	0.000	29.82	69.700	0.50	39.71	-0.500	2.749
02.05.10	24.00	2.642	69.83	70.400	0.90	0.000	32.33	70.900	0.50	37.50	-0.500	2.642
03.05.10	24.00	2.694	70.18	70.100	0.90	0.000	31.77	70.500	0.50	38.41	-0.400	2.694
04.05.10	23.92	2.436	68.78	67.800	0.90	0.000	32.88	68.200	0.50	35.90	-0.400	2.436
05.05.10	24.00	1.839	66.22	53.700	0.90	0.000	31.97	54.000	0.50	34.25	-0.300	1.842
06.05.10	24.00	1.158	67.39	70.600	0.90	0.000	51.01	70.600	0.50	16.38	0.000	1.158
07.05.10	24.00	1.127	66.25	68.700	0.90	0.000	49.89	68.600	0.50	16.36	0.100	1.127
08.05.10	24.00	1.146	66.44	69.300	0.90	0.000	49.94	69.100	0.50	16.50	0.200	1.144
09.05.10	24.00	1.101	68.50	72.300	0.90	0.000	53.33	72.200	0.50	15.17	0.100	1.103
10.05.10	24.00	1.271	67.65	70.100	0.90	0.000	49.58	70.000	0.50	18.07	0.100	1.268
11.05.10	24.00	1.149	67.20	71.400	0.90	0.000	51.15	71.200	0.50	16.05	0.200	1.151
12.05.10	24.00	1.092	67.37	70.800	0.90	0.000	52.00	70.600	0.50	15.37	0.200	1.089
13.05.10	24.00	1.151	66.19	64.400	0.90	0.000	49.90	64.800	0.50	16.29	-0.400	1.151
14.05.10	23.72	0.965	67.07	65.400	0.90	0.000	52.38	65.300	0.50	14.69	0.100	0.965
15.05.10	24.00	0.991	68.67	80.500	0.90	0.000	56.42	80.200	0.50	12.25	0.300	0.991
16.05.10	24.00	1.046	67.87	80.700	0.90	0.000	54.94	80.200	0.50	12.93	0.500	1.049
17.05.10	24.00	1.027	68.21	79.900	0.90	0.000	55.43	79.600	0.50	12.78	0.300	1.025
18.05.10	24.00	1.041	67.46	79.600	0.90	0.000	54.42	79.200	0.50	13.04	0.400	1.044
19.05.10	23.92	1.006	65.01	70.600	0.90	0.000	50.82	70.200	0.50	14.19	0.400	1.006
20.05.10	24.00	1.053	64.91	72.400	0.90	0.000	50.43	72.100	0.50	14.48	0.300	1.051
21.05.10	24.00	1.075	65.50	74.900	0.90	0.000	51.18	74.700	0.50	14.32	0.200	1.077
22.05.10	24.00	1.302	65.77	77.400	0.90	0.000	51.95	77.100	0.50	13.82	0.300	1.299
23.05.10	24.00	1.058	65.35	74.500	0.90	0.000	51.19	74.200	0.50	14.16	0.300	1.058
24.05.10	24.00	1.120	66.45	82.700	0.90	0.000	52.96	82.600	0.50	13.49	0.100	1.120
Среднее:		1.531	67.68	67.045		0.000	42.98	67.093		24.70	-0.048	1.531
Итого:	743.07	47.483		2078.200		0.000		2079.700			-1.500	47.483

Показания счетчиков:

Дата и время	m1,т	m2,т	W1,Гкал	W2,Гкал	W3,Гкал
23.04.2010 23:00	123224.900	123764.800	4452.869	32.444	4429.393
24.05.2010 23:00	125303.100	125844.500	4500.352	32.444	4476.876

Общее время работы = Траб + Тотк Тнс1 Тнс2 Тнс3
 744.01 743.07 + 0.00 0.61 0.07 0.26

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____