

Ведомость учета параметров потребления тепловой энергии и теплоносителя по теплосистеме 1

за период с 01.05.2018 по 31.05.2018

Потребитель:

Адрес:

Договор:

Акт допуска:

Договорные нагрузки:

Тип прибора: СПТ941.11

Номер прибора: 28884

Нормативные потери: 0,0006 Гкал/ч



Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Теплота Q, Гкал	Время раб.
	t1, °C	t2, °C	ΔT, °C	M1, т	M2, т	M1-M2, т		
13.05.18	39,91	37,58	2,33	2,194	2,219	-0,025	0,004	24,00
14.05.18	40,45	37,97	2,48	2,057	2,095	-0,039	0,004	24,00
15.05.18	40,97	37,59	3,38	2,076	2,173	-0,097	0,004	24,00
16.05.18	41,17	37,78	3,39	1,425	1,447	-0,022	0,004	24,00
17.05.18	21,35	20,34	1,01	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
18.05.18	21,02	20,42	0,60	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
19.05.18	20,87	20,30	0,57	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
20.05.18	20,58	20,09	0,49	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
21.05.18	20,01	19,58	0,43	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
22.05.18	19,82	19,42	0,40	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
23.05.18	19,84	19,37	0,47	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
24.05.18	37,38	19,71	17,68	0,406	0,000	0,406	0,012	24,00
25.05.18	19,99	19,60	0,40	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
26.05.18	19,60	19,34	0,26	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
27.05.18	19,64	19,24	0,40	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
28.05.18	19,58	19,20	0,38	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
29.05.18	19,15	18,86	0,29	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
30.05.18	19,30	18,96	0,34	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
31.05.18	19,29	18,92	0,37	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
01.06.18	18,75	18,44	0,31	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
Итого	24,93	23,13	1,80	8,158	7,935	0,224	0,029	480,00

Интеграторы	На 01.05.18	На 01.06.18	За период
Q, Гкал			
M1, т			
M2, т			
M3, т			
Ти, ч			

Отчетный период, ч: 480,00

Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0,00 (0,000 Гкал)(0,000 т)

Нормативные потери за Траб: 0,3094 Гкал

Итого с учетом нормативных т/п и пересчетом за авар.ситуаций: 0,338 Гкал; 0,224 т; 0,229 м3

Представитель обслуживающей организации:

Ответственный за учет тепловой энергии: