

Ведомость учета параметров потребления тепловой энергии и теплоносителя по теплосистеме 1

за период с 24.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель: Школа № 47 (Гл.Корпус)

Тип прибора: КМ-5 (КМ-5-5)

Адрес: ул.Клубная, д.23

Номер прибора: 84542

Договор: 198

Нормативные потери: 0,000121 Гкал/ч

Договорные нагрузки: Gот=13,84 т/ч; Gгвс=0,0933 т/ч;



Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Теплота (Гкал) Q	Время раб. (ч)
	t1, °C	t2, °C	ΔT, °C	M1, т	M2, т	ΔM, т		
24.03.24	65,05	50,83	14,22	189,223	188,631	0,592	2,729	24,00
25.03.24	65,03	52,56	12,46	164,000	163,969	0,031	2,057	24,00
26.03.24	64,46	51,28	13,19	107,668	105,609	2,059	1,516	24,00
27.03.24	64,67	43,66	21,00	59,343	58,054	1,289	1,296	24,00
28.03.24	64,62	43,79	20,83	60,657	59,110	1,547	1,322	24,00
29.03.24	64,61	43,18	21,43	57,638	56,592	1,046	1,275	24,00
30.03.24	64,03	43,27	20,76	57,448	55,780	1,668	1,255	24,00
31.03.24	64,05	43,60	20,45	58,767	55,080	3,687	1,336	24,00
01.04.24	63,46	43,72	19,74	56,498	54,908	1,590	1,175	24,00
02.04.24	62,99	39,86	23,13	32,674	30,955	1,719	0,812	23,88
03.04.24	61,97	33,73	28,24	26,570	24,029	2,541	0,816	24,00
04.04.24	-	-	-	-	-	-	-	-
05.04.24	-	-	-	-	-	-	-	-
06.04.24	-	-	-	-	-	-	-	-
07.04.24	-	-	-	-	-	-	-	-
08.04.24	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.24	-	-	-	-	-	-	-	-
10.04.24	-	-	-	-	-	-	-	-
11.04.24	60,87	40,38	20,49	-	-	-	-	-
12.04.24	61,47	40,26	21,21	15,214	14,820	0,394	0,336	24,00
13.04.24	61,90	40,63	21,27	16,850	14,753	2,097	0,428	24,00
14.04.24	61,70	39,68	22,02	14,825	14,763	0,062	0,329	24,00
15.04.24	61,24	39,82	21,42	15,492	14,746	0,746	0,356	24,00
16.04.24	60,87	38,70	22,18	14,389	13,924	0,465	0,334	23,98
17.04.24	60,32	37,54	22,78	14,264	12,910	1,354	0,366	24,00
18.04.24	60,81	37,66	23,14	13,760	12,737	1,023	0,349	24,00
19.04.24	63,03	50,85	12,18	82,929	81,275	1,654	1,086	24,00
20.04.24	63,74	52,14	11,61	123,303	122,718	0,585	1,465	24,00
21.04.24	63,33	52,21	11,12	122,896	122,606	0,290	1,388	24,00
22.04.24	62,87	53,66	9,21	121,258	121,183	0,075	1,129	24,00
23.04.24	62,76	51,34	11,43	70,444	70,247	0,197	0,818	24,00
Итого	62,91	44,35	18,56	1496,110	1469,399	26,711	23,975	551,86

Показания счетчиков:

Интеграторы	23.03.24	23.04.24
M1, т	20912,912	22426,280
M2, т	20901,357	22387,059
Q, Гкал	269,256	293,693
Траб, ч	1991,377	2565,404

Отчетный период, ч: 744,00

Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0,14 (0,006 Гкал) (0,007 т)

Нормативные потери за Траб: 0,0900 Гкал

Итого с учетом нормативных т/п и пересчетом за авар.ситуаций: 23,981 Гкал; 26,718 т; 27,317 м3

Представитель обслуживающей организации:

Представитель теплоснабжающей организации:

Семыкина О.Н