

Ведомость потребления горячей воды

за период с 24.03.2018 по 23.04.2018

Потребитель: ТСЖ "Школьная 19"

Адрес: ул.Школьная, д.19

Договор: №14999 папка №8247 ЭР 8

Тип прибора: ВКТ-7

Номер прибора: 159363

Дата	Температура (°C)			Объем (м3)			Давление (МПа)		Теплота (Гкал) Q	Время раб. (ч)	Время нешт. раб.(ч)
	T1	T2	ΔT	V1	V2	ΔV	P1	P2			
24.03.18	57,44	43,59	13,85	77,810	48,110	29,700	0,6	0,4	2,029	24,00	0,00
25.03.18	48,43	37,98	10,45	80,250	50,070	30,180	0,6	0,4	1,653	24,00	0,00
26.03.18	58,60	42,73	15,87	72,540	48,810	23,730	0,6	0,4	1,887	24,00	0,00
27.03.18	59,20	43,08	16,12	70,150	47,990	22,160	0,6	0,4	1,825	24,00	0,00
28.03.18	58,49	42,69	15,80	70,470	47,920	22,550	0,6	0,4	1,814	24,00	0,00
29.03.18	48,38	38,06	10,32	68,890	48,110	20,780	0,6	0,4	1,272	24,00	0,00
30.03.18	42,77	32,73	10,04	74,090	47,650	26,440	0,6	0,4	1,327	24,00	0,00
31.03.18	57,66	42,04	15,62	70,760	47,610	23,150	0,6	0,4	1,806	24,00	0,00
01.04.18	56,61	42,67	13,94	74,930	47,050	27,880	0,6	0,4	1,916	24,00	0,00
02.04.18	55,71	41,65	14,06	68,910	46,770	22,140	0,6	0,4	1,638	24,00	0,00
03.04.18	55,30	41,39	13,91	71,310	46,630	24,680	0,6	0,4	1,733	24,00	0,00
04.04.18	39,97	33,65	6,32	60,800	36,530	24,270	0,6	0,4	0,948	24,00	0,00
05.04.18	56,00	42,59	13,41	81,900	52,570	29,330	0,6	0,4	2,015	24,00	0,00
06.04.18	59,37	43,93	15,44	73,190	50,600	22,590	0,6	0,4	1,854	24,00	0,00
07.04.18	57,83	43,78	14,05	75,380	50,050	25,330	0,6	0,4	1,880	24,00	0,00
08.04.18	55,96	42,31	13,65	74,690	49,830	24,860	0,6	0,4	1,791	24,00	0,00
09.04.18	53,86	40,94	12,92	72,830	49,520	23,310	0,6	0,4	1,635	24,00	0,00
10.04.18	54,84	41,67	13,17	71,240	49,310	21,930	0,6	0,4	1,601	24,00	0,00
11.04.18	54,63	41,86	12,77	72,590	49,690	22,900	0,6	0,4	1,624	24,00	0,00
12.04.18	55,10	42,16	12,94	71,570	49,580	21,990	0,6	0,4	1,604	24,00	0,00
13.04.18	54,89	42,18	12,71	72,950	49,590	23,360	0,6	0,4	1,650	24,00	0,00
14.04.18	58,75	44,14	14,61	73,450	49,410	24,040	0,6	0,4	1,852	24,00	0,00
15.04.18	57,35	43,19	14,16	76,520	49,240	27,280	0,6	0,4	1,948	24,00	0,00
16.04.18	54,53	41,02	13,51	71,890	49,730	22,160	0,6	0,4	1,628	24,00	0,00
17.04.18	53,14	40,68	12,46	73,910	49,260	24,650	0,6	0,4	1,647	24,00	0,00
18.04.18	54,90	41,61	13,29	73,150	49,220	23,930	0,6	0,4	1,696	24,00	0,00
19.04.18	54,26	41,12	13,14	74,290	49,180	25,110	0,6	0,4	1,723	24,00	0,00
20.04.18	55,76	41,55	14,21	74,470	47,660	26,810	0,6	0,4	1,864	24,00	0,00
21.04.18	55,43	41,45	13,98	74,940	48,730	26,210	0,6	0,4	1,833	24,00	0,00
22.04.18	56,29	42,01	14,28	73,300	47,000	26,300	0,6	0,4	1,852	24,00	0,00
23.04.18	55,65	41,31	14,34	72,460	48,520	23,940	0,6	0,4	1,754	24,00	0,00
Итого	54,75	41,35	13,40	2265,630	1501,940	763,690	0,6	0,4	53,299	744,00	0,00

Дата и время	ΔV, м3	Qo, Гкал
23.04.18	16811,580	1305,470
23.03.18	16047,890	1252,171

Ответственный за учет тепловой энергии:



/ Козлов В.А. /