

	Прибор	КанПар	Значение	Единицы	Наименование	Тип данных
	TCPB-033 (-034)	0	8	°C	Температура холодной воды #1	Double
	TCPB-033 (-034)	1	80	имп/л	Коэффициент преобразования расхода 1	String
	TCPB-033 (-034)	2	80	имп/л	Коэффициент преобразования расхода 2	String
	TCPB-033 (-034)	0	4	-	Время проверки отсутствия питания ПР1	String
	TCPB-033 (-034)	0	4	-	Время проверки отсутствия питания ПР2	String
	TCPB-033 (-034)	0	17.09.2019 18:02:25	дд.мм.гггг чч:мм:	Дата и время	DateTime
	TCPB-033 (-034)	1	0	°C	Договорная температура 1	Double
	TCPB-033 (-034)	2	0	°C	Договорная температура 2	Double
	TCPB-033 (-034)	0	1004994		Заводской номер прибора	String
✓	TCPB-033 (-034)	0	1		Индекс h1 формулы W1	String
✓	TCPB-033 (-034)	0	2		Индекс h1 формулы W2	String
✓	TCPB-033 (-034)	0	3		Индекс h1 формулы W3	String
✓	TCPB-033 (-034)	0	0		Индекс h2 формулы W1	String
✓	TCPB-033 (-034)	0	0		Индекс h2 формулы W2	String
✓	TCPB-033 (-034)	0	0		Индекс h2 формулы W3	String
✓	TCPB-033 (-034)	0	1		Индекс I1 формулы W4	String
✓	TCPB-033 (-034)	0	2		Индекс I1 формулы W5	String
✓	TCPB-033 (-034)	0	1		Индекс I1 формулы W6	String
✓	TCPB-033 (-034)	0	0		Индекс I2 формулы W4	String
✓	TCPB-033 (-034)	0	0		Индекс I2 формулы W5	String
✓	TCPB-033 (-034)	0	254		Индекс I2 формулы W6	String
✓	TCPB-033 (-034)	0	1		Индекс m1 формулы W1	String
✓	TCPB-033 (-034)	0	2		Индекс m1 формулы W2	String
✓	TCPB-033 (-034)	0	3		Индекс m1 формулы W3	String
✓	TCPB-033 (-034)	0	0		Индекс m2 формулы W1	String
✓	TCPB-033 (-034)	0	0		Индекс m2 формулы W2	String
✓	TCPB-033 (-034)	0	0		Индекс m2 формулы W3	String
✓	TCPB-033 (-034)	0	VZLJOT 63.01.03.53		Название и версия прибора	String