

Ведомость учёта параметров потребления тепла в системе теплоснабжения

с 24.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель: МКУ ЦОФ ОУ ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА

Адрес: Ярославль г, Клубная ул, д. 23 (школа № 47 Корпус 1)

Договор №: от

Прибор учёта: КМ-5/АТ-Т № 84542 ТВ1

Время на приборе: спешит на 2 мин.

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			ТЭ (Гкал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	dt	M1	M2	dM	Q	
24.03.2024	65,05	50,83	14,22	189,220	188,630	0,590	2,729	24,00
25.03.2024	65,03	52,56	12,46	164,000	163,970	0,030	2,057	24,00
26.03.2024	64,46	51,28	13,19	107,670	105,610	2,060	1,516	24,00
27.03.2024	64,67	43,66	21,00	59,350	58,050	1,300	1,296	24,00
28.03.2024	64,62	43,79	20,83	60,650	59,110	1,540	1,322	24,00
29.03.2024	64,61	43,18	21,43	57,640	56,590	1,050	1,275	24,00
30.03.2024	64,03	43,27	20,76	57,450	55,780	1,670	1,255	24,00
31.03.2024	64,05	43,60	20,45	58,770	55,080	3,690	1,336	24,00
01.04.2024	63,46	43,72	19,74	56,490	54,910	1,580	1,176	24,00
02.04.2024	62,99	39,86	23,13	32,680	30,950	1,730	0,812	23,88
03.04.2024	61,97	33,73	28,24	26,570	24,030	2,540	0,816	24,00
04.04.2024	62,33	33,25	29,08	9,260	8,740	0,520	0,283	9,90
05.04.2024	-	-	-	-	-	-	-	-
06.04.2024	-	-	-	-	-	-	-	-
07.04.2024	-	-	-	-	-	-	-	-
08.04.2024	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.2024	-	-	-	-	-	-	-	-
10.04.2024	-	-	-	-	-	-	-	-
11.04.2024	60,87	40,38	20,49	8,000	7,570	0,430	0,179	12,26
12.04.2024	61,47	40,26	21,21	15,210	14,820	0,390	0,336	24,00
13.04.2024	61,90	40,63	21,27	16,850	14,750	2,100	0,428	24,00
14.04.2024	61,70	39,68	22,02	14,820	14,760	0,060	0,329	24,00
15.04.2024	61,24	39,82	21,42	15,500	14,750	0,750	0,357	24,00
16.04.2024	60,87	38,70	22,18	14,390	13,920	0,470	0,334	23,98
17.04.2024	60,32	37,54	22,78	14,260	12,910	1,350	0,366	24,00
18.04.2024	60,81	37,66	23,14	13,760	12,740	1,020	0,349	24,00
19.04.2024	63,03	50,85	12,18	82,930	81,270	1,660	1,087	24,00
20.04.2024	63,74	52,14	11,61	123,300	122,720	0,580	1,466	24,00
21.04.2024	63,33	52,21	11,12	122,900	122,610	0,290	1,388	24,00
22.04.2024	62,87	53,66	9,21	121,260	121,180	0,080	1,129	24,00
23.04.2024	62,76	51,34	11,43	70,440	70,250	0,190	0,818	24,00
Итого	62,89	43,90	18,98	1513,370	1485,700	27,670	24,437	574,03

Топ = Траб + Tmax + Tmin + Tdt + Тэл.пит + Тош

744,00ч = 574,03ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч

Показания счётчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб., ч
23.03.2024 24:00	20912,910	20901,360	269,256	1991,38
23.04.2024 24:00	22426,280	22387,060	293,693	2565,40
Итого	1513,370	1485,700	24,437	574,03

Ответственный за учёт тепловой энергии: Руководитель Мазурец Елена Николаевна / _____/

Представитель обслуживающей организации: Инженер ООО "РЦЭС" Е.К. Базурин 8-961-97 / _____/

Инспектор: Семькина О.Н. / _____/