

Ведомость учета параметров потребления тепловой энергии и теплоносителя по теплосистеме 1

за период с 29.03.2024 по 25.04.2024

Потребитель: ОНКО Б-ЦА ТУ№3

Тип прибора: КМ-5 (КМ-5-4)

Адрес: пр-т Октября, д. 67

Номер прибора: 89940

Договор: 1026

Нормативные потери: 0,000565 Гкал/ч

Договорные нагрузки: Gот = 7,200 т/ч; Gгвс = 3,500 т/ч; Gвент = 0,540 т/ч;



Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Давление		Теплота (Гкал) Q	Время раб. (ч)
	t1, °C	t2, °C	ΔT, °C	M1, т	M2, т	ΔM, т	P1	P2		
29.03.24	67,32	43,39	23,92	170,917	168,537	2,380	0,60	0,37	4,176	24,00
30.03.24	67,07	43,35	23,72	171,338	170,185	1,153	0,60	0,37	4,108	24,00
31.03.24	67,57	43,82	23,75	172,353	171,203	1,150	0,60	0,37	4,138	24,00
01.04.24	67,56	44,20	23,36	175,258	172,850	2,408	0,60	0,36	4,184	24,00
02.04.24	68,02	45,19	22,84	180,563	177,988	2,575	0,61	0,36	4,224	24,00
03.04.24	66,90	45,01	21,89	178,891	176,029	2,862	0,61	0,36	4,026	24,00
04.04.24	65,08	42,71	22,37	163,510	160,126	3,384	0,58	0,38	3,778	24,00
05.04.24	65,92	41,46	24,46	154,061	151,175	2,886	0,56	0,38	3,866	24,00
06.04.24	65,84	41,42	24,42	158,186	156,987	1,199	0,57	0,38	3,904	24,00
07.04.24	66,92	42,55	24,37	166,293	165,054	1,239	0,58	0,37	4,098	24,00
08.04.24	65,87	42,64	23,23	170,705	168,146	2,559	0,59	0,37	4,057	24,00
09.04.24	66,22	43,62	22,61	175,822	173,180	2,642	0,60	0,36	4,073	24,00
10.04.24	66,97	44,70	22,27	180,141	177,739	2,402	0,61	0,36	4,106	24,00
11.04.24	65,41	43,12	22,28	156,787	154,435	2,352	0,58	0,40	3,578	24,00
12.04.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.04.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.04.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.04.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.04.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.04.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.04.24	67,32	41,27	26,05	-	-	-	0,56	0,41	-	-
19.04.24	67,01	41,04	25,97	139,228	136,845	2,383	0,56	0,42	3,694	24,00
20.04.24	66,02	40,31	25,71	136,580	135,389	1,191	0,55	0,42	3,550	24,00
21.04.24	67,66	41,20	26,46	140,366	139,242	1,124	0,55	0,40	3,752	24,00
22.04.24	67,43	42,02	25,42	144,802	142,218	2,584	0,56	0,40	3,768	24,00
23.04.24	67,16	42,23	24,94	143,948	141,374	2,574	0,56	0,41	3,677	24,00
24.04.24	66,93	42,10	24,83	142,066	140,065	2,001	0,56	0,41	3,596	24,00
25.04.24	67,00	42,51	24,49	145,684	143,361	2,323	0,56	0,40	3,648	24,00
Итого	66,78	42,72	24,06	3367,499	3322,128	45,371	0,58	0,39	82,005	504,00

Показания счетчиков:

Интеграторы	28.03.24	25.04.24
M1, т	20609,130	24164,098
M2, т	20391,520	23897,670
Q, Гкал	633,602	720,351
Траб, ч	2112,000	2648,021

Отчетный период, ч: 672,00

Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0,00 (0,000 Гкал)(0,000 т)

Нормативные потери за Траб: 0,3794 Гкал

Итого с учетом нормативных т/п и пересчетом за авар.ситуаций: **82,005** Гкал; **45,371** т; **46,401** м3

Представитель обслуживающей организации:

Представитель теплоснабжающей организации:

Зеткина Е.С