

Организация _____ Номер договора _____
Адрес _____ Телефон _____
Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 089940
Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____мм
Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____мм
Гп : 10 _____л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 29.03.2024 по 25.04.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
29.03.24	4.176	170.92	168.54	2.38	67.3	43.4	23.9	8.0	6.1	3.8	0.00	24.00	
30.03.24	4.108	171.34	170.19	1.15	67.1	43.3	23.7	8.0	6.1	3.8	0.00	24.00	
31.03.24	4.138	172.35	171.20	1.15	67.6	43.8	23.8	8.0	6.1	3.8	0.00	24.00	
01.04.24	4.184	175.26	172.85	2.41	67.6	44.2	23.4	8.0	6.1	3.7	0.00	24.00	
02.04.24	4.224	180.56	177.99	2.57	68.0	45.2	22.8	8.0	6.2	3.6	0.00	24.00	
03.04.24	4.026	178.89	176.03	2.86	66.9	45.0	21.9	8.0	6.2	3.7	0.00	24.00	
04.04.24	3.778	163.51	160.13	3.39	65.1	42.7	22.4	8.0	5.9	3.8	0.00	24.00	
05.04.24	3.866	154.06	151.18	2.88	65.9	41.5	24.5	8.0	5.7	3.9	0.00	24.00	
06.04.24	3.904	158.19	156.99	1.20	65.8	41.4	24.4	8.0	5.8	3.9	0.00	24.00	
07.04.24	4.098	166.29	165.05	1.24	66.9	42.5	24.4	8.0	5.9	3.8	0.00	24.00	
08.04.24	4.057	170.71	168.15	2.56	65.9	42.6	23.2	8.0	6.1	3.8	0.00	24.00	
09.04.24	4.073	175.82	173.18	2.64	66.2	43.6	22.6	8.0	6.1	3.7	0.00	24.00	
10.04.24	4.106	180.14	177.74	2.40	67.0	44.7	22.3	8.0	6.2	3.7	0.00	24.00	
11.04.24	3.578	156.79	154.44	2.35	65.4	43.1	22.3	8.0	6.0	4.0	0.00	24.00	
12.04.24	2.781	113.65	111.41	2.24	65.3	41.5	23.8	8.0	5.8	4.3	4.74	19.26	E
13.04.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
14.04.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
15.04.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
16.04.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
17.04.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
18.04.24	1.963	73.82	72.61	1.21	67.3	41.3	26.1	8.0	5.7	4.2	11.24	12.76	E
19.04.24	3.694	139.23	136.85	2.38	67.0	41.0	26.0	8.0	5.8	4.3	0.00	24.00	
20.04.24	3.550	136.58	135.39	1.19	66.0	40.3	25.7	8.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
21.04.24	3.752	140.37	139.24	1.12	67.7	41.2	26.5	8.0	5.6	4.1	0.00	24.00	
22.04.24	3.768	144.80	142.22	2.59	67.4	42.0	25.4	8.0	5.7	4.1	0.00	24.00	
23.04.24	3.677	143.95	141.38	2.57	67.2	42.2	24.9	8.0	5.7	4.1	0.00	24.00	
24.04.24	3.596	142.07	140.06	2.00	66.9	42.1	24.8	8.0	5.7	4.2	0.00	24.00	
25.04.24	3.648	145.68	143.36	2.32	67.0	42.5	24.5	8.0	5.7	4.1	0.00	24.00	
Итого	86.749	3554.97	3506.15	48.82	66.7	42.8	23.9	8.0	5.9	3.9	135.98	536.02	135.98

Показания интеграторов КМ-5					
Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
25.04.24	24:00	720.351	24164.10	23897.67	2648.02
29.03.24	00:00	633.602	20609.13	20391.52	2112.00
Итого		86.749	3554.97	3506.15	536.02

Отчетный период 672.00 час. Период норм.работы 536.02 час.

Период отключения питания (U) 120.000 час. Период функц.отказа (E) 15.979 час.
Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.
Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____