


СДНОРС



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Нефтехимия

ЗАО «Нефтехимия»  
446203, РФ, Самарская обл., г. Новокуйбышевск  
тел. (846-35) 3-05-06, 3-02-20  
факс (846) 276-35-93  
www.sdnors.ru E-mail: info@sdnors.ru  
ИНН 6314017743, КПП 631050001,  
ОКПО 55871762, ОГРН 1026303117191

**ЗАО «ВЗЛЕТ»**  
РОССИЯ, 190121, г. Санкт-Петербург,  
ул. Мастерская, 9  
факс (812) 714-71-38  
E-mail: mail@vzljot.ru

от 16.11 2011г № 1-В/4057  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### Отзыв о работе расходомера ВЗЛЕТ ТЭР

Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР-АФ-050 зав. № 800112, был смонтирован в отд.215 цеха №10 на трубопроводе заоложенной воды и находится в эксплуатации с марта месяца 2010 г. по настоящее время.


Расходомер эксплуатировался при следующих рабочих условиях:

Измеряемая жидкость	Вода
Температура рабочей жидкости	от 4 до 10°C
Диапазон расходов	от 0 до 12 м <sup>3</sup> /ч
Давление в трубопроводе	0,2...0,8 МПа
Температура окружающего воздуха	От +2 до 40°C

Результаты измерений считываются непосредственно по ЖК-дисплею расходомера, токовый выход 4-20 мА для дистанционной передачи измеренного текущего значения расхода используется для записи на электронном самописце.


За время эксплуатации расходомер работал без замечаний, имеет хорошие технические и стабильные метрологические характеристики.

Начальник цеха №16

 Зотов О.А.

Согласовано:

Директор департамента  
метрологии и автоматизации

 В. Г. Захаров